

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Красноармейский филиал

АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polsess@mail.kuban.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск и/К, ул. Юных Коммунаров, 3, т/ф 8(86146)4-09-95, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск и/К, ул. Дзержинского, 243, т/ф 8(86146)4-00-35, e-mail: slav-sess@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Адрес санитарно-гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3

Адрес бактериологической лаборатории:
ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21ПК63

Выдан: 18 сентября 2015 г., бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Красноармейского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
Осмоловская Т.П.





ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 15921 от 28 августа 2019 г.

1. Заказчик: ООО "Водоканал"
2. Наименование пробы (образца): Вода питьевая
3. Пробы (образцы) направлены: помощник врача по ГДиП М.В. Байчура
4. Дата и время отбора проб (образцов): 09 ч 00 м. 22.08.2019 г.
5. Дата и время доставки проб (образцов): 12 ч. 00 м. 22.08.2019 г.
6. Цель отбора: заявление № 11 от 09.01.2019 г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Водоканал", ст. Калининская, ул. Заречная, 15 А.
8. Объект, где производился отбор проб (образцов): а/скв № 3589 ВЗ "На Зеленой", с. Гришковское
9. Код пробы (образца): 30877ВИ-1,2ДК-19
10. Тара, упаковка: стеклянная, стерильная, химически чистая.
11. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
12. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
13. Условия транспортировки: спектранспорт, сумка-холодильник.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.

Код образца (пробы): 30877ВИ-1,2ДК-19				
Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Органолептические показатели				
Цветность	<1	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Обобщенные показатели				
Водородный показатель	7,9±0,2	6,0-9,0	Ед. pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток, не более	422±51	1000,0	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая, не более	1,3±0,2	7,0	°Ж	ГОСТ 31957-2012
Окисляемость перманганатная, не более	1,12±0,22	5,0	мг О/дм	ПНД Ф 14.2:4.154-99
Неорганические показатели				
Железо	<0,1	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
Марганец	0,019±0,005	0,1	мг/дм³	ГОСТ 4974-2014
Свинец	0,0048±0,0013	0,03	мг/дм³	МУ 31-03/04
Кадмий	<0,0002	0,001	мг/дм³	
Цинк	0,021±0,005	5,0	мг/дм³	
Нитрат – ион	<0,1	45,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
Нитрит - ион	0,022±0,005	3,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
Фторид – ион	1,05±0,07	III климат. р-н 1,2	мг/дм³	ГОСТ 4386-89
Хлорид – ион	68,0±12,2	350,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	54±6	500,0	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
Заведующая санитарно-гигиенической Лабораторией		Врач-лаборант  Савина О.С.		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Общее микробное число (ОМЧ)	0	≤ 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	не допускаются в 100	см³	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	не допускаются в 100	см³	МУК 4.2.1018-01
Заведующая бактериологической лабораторией		Врач-бактериолог  Ступак В.В.		

Дата начала испытаний: 22.08.2019 г.

Дата окончания испытаний: 28.08.2019 г.